

Geschäftsbereich: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

PCN/19/014/DE
Produktgruppe: Han/ Einsätze, Han-Modular, Power

Datum: 2019-05-07

Autor: Frank Mull

Titel: Bemessungsspannung 200A Buchsenmodul

Änderungsdetails

1. Betroffene Artikelnummer(n) (siehe Anlage):

09 14 001 3101, 09 14 001 3102

2. Beschreibung der Änderung/Neuerung:

Auf Grund der bisher vorhandenen Kriechstrecke müssen wir die Bemessungsspannung der benannten 200A Buchsenmodule herabsetzen.
 Im Verschmutzungsgrad 3 wird die Bemessungsspannung von 1.000 V auf 800 V reduziert.
 Im Verschmutzungsgrad 2 bleibt die Bemessungsspannung unverändert bei 1.000 V.
 Die Abmaße der Module wird sich nicht ändern. Die Laserbedruckung wird entsprechend angepasst.



Alte Ausführung



Neue Ausführung

3. Auswirkung auf Produktspezifikationen

Verschmutzungsgrad 3: Reduzierung der Bemessungsspannung von 1.000 V auf 800 V.
 Verschmutzungsgrad 2: keine Änderung, Bemessungsspannung bleibt bei 1.000 V.

4. geplantes Datum der Einführung:

09.04.2019

5. Änderungsmerkmale:

Das Revisionskennzeichen (Rk) der neuen Artikel wird wie folgt erhöht:

Artikelnummer	Altes Rk	Neues Rk
09 14 001 3101	R01	R02
09 14 001 3102	R00	R01

6. Datenblatt (optional):

Die aktualisierten Spezifikationen und Typenblätter entnehmen Sie bitte unserem eShop.